

Retrait de matériaux amiantés - Vue d'ensemble des mesures

Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d'activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d'autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les nouvelles activités sont désignées par *.

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure de l'air ^{3,4,5}	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
PRODUITS EN FIBROCIMENT																	
Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre				X				X	X								Fiche thématique Suva 33031
Nettoyage de plaques en fibrociment				X				X	X						X		Fiche thématique Suva 33047
Installations sur toitures en fibrociment amianté				X				X	X					X	X		Fiche thématique Suva 33068
Démontage de conduites d'évacuation d'eau	Sans détérioration			X				X	X						X		Feuillelet Suva 84053
	Pas sans détérioration; séparation par fracture contrôlée d'un seul élément de tuyau			X				X	X						X		Fiche thématique Suva 33091 *

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure de l'air ^{3,4,5}	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Tuyaux en fibrociment Enlèvement avec un godet de pelle mécanique, à l'air libre				X				X	X						X		Feuillet Suva 84060
SOLS / PLAFONDS / PAROIS																	
Enlèvement de revêtements de sols (floor flex) (mono- ou bicouches, amiante fortement aggloméré)				X				X	X						X		Fiche thématique Suva 33049
Ponçage de colles de revêtements de sols (colles bitumineuses)				X				X	X					X			Fiche thématique Suva 33049
Enlèvement de revêtements de sols (cushion vinyl) *							X	X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7
Perçage de revêtements de sols et muraux amiantés: Crépi, carrelage, revêtements synthétiques *	Trous individuels			X					X					X			Fiche thématique Suva 33067

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide		Mesure de l'air ^{3,4,5}
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre p3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Enlèvement de faux plafonds	Enlèvement d'un panneau sans détérioration			X				X	X					R			
	Enlèvement de plus d'un panneau					X		X	X		X	X				X	
Ponçage, grattage, décapage mécanique de peintures						X	R	X	X		X	X	X	X	X		Feuillet Suva 84052
Enlèvement de panneaux légers (amiantés), de cartons d'amiante	Objet unique; sans détérioration; couvrir d'un film en plastique			X				X	X					X	R		Feuillet Suva 84043
	< 0,5 m²				X			X	X				X	X	R		Fiche thématique Suva 33036
	> 0,5 m²						X	X	X		X	X	X	X	X		CFST 6503, chap. 7
Enlèvement de carreaux comportant de la colle amiantée	En une seule opération (< 5 m²)				X			X	X	X		X	X		X	R	Fiche thématique Suva 33077
	> 5 m²						X	X	X		X	X	X	X	X		CFST 6503, chap. 7

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure de l'air ^{3,4,5}	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Ponçage ou enlèvement de crépi						X	R	X	X		X	X	X	X	X	Feuillet Suva 84052	
Ponçage ou fraisage de serpentinites contenant de l'amiante *							X	X	X		X	X	X	X	X	Feuillet Suva 84072	
Enlèvement de revêtements de sols composites *	fraisage avec dispositif d'aspiration et brumisation				X			X	X		X	X	X	X	R	Fiche thématique 33089	
FENÊTRES																	
Séparation des vitrages lors de travaux de démolition en plein air				X				X	X							Fiche thématique Suva 33043	
Retrait de mastic de fenêtres (amianté) au ciseau à bois ou à la spatule en plein air				X					X							Fiche thématique Suva 33040	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure de l'air ^{3,4,5}	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Retrait par réchauffement de mastic de fenêtres (amianté)				X					X								Fiche thématique Suva 33041
Retrait de mastic de fenêtres (amianté) avec des machines et outils manuels					X			X	X	X		X	X	X		R	Fiche thématique Suva 33042
Retrait de la masse d'égalisation entre le cadre et la maçonnerie				X				X	X					X		R	Fiche thématique Suva 33044
ISOLATIONS / JOINTS																	
Retrait de cordons amiantés	Petits cordons individuels; si possible sans détérioration			X					X					X	X		Feuillelet Suva 84053
	En une seule intervention				X			X	X					X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6
								X	X	X		X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7
Enlèvement de cloisons pare-feu (coussins amiantés, panneaux coupe-feu...)	< 0.5 m²				X			X	X					X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6
	> 0.5 m²							X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide	Mesure de l'air ^{3,4,5}	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Enlèvement de coques d'isolation	Une petite coque; si possible sans détérioration			X					X						X		Feuillet Suva 84053
	En une opération				X			X	X					X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6
							X	X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7
Enlèvement de joints de brides	Joint de bride unique intact			X					X					X	X		Feuillet Suva 84053
Enlèvement de calorifugeage (avec plâtre ou mortier)							X	X	X		X	X	X	X	X	X	Feuillet Suva 84053
Isolations de tuyaux Découpage ou cisaillement de tuyaux					X			X	X	X		X	X		X	R	Fiche thématique Suva 33075
Isolations de tuyaux Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux				X				X	X							R	Fiche thématique Suva 33074

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures					Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone ¹	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source ²	Voie humide		Mesure de l'air ^{3,4,5}
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé										
Démontage de parties de tuyaux avec calorifugeage composé de plâtre ou mortier amianté sans détérioration de l'isolation	Objet unique (couvrir les tuyaux d'un film en plastique avant le démontage)			X				X	X								Feuillet Suva 84053

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

¹ séparée des autres zones par des barrières physiques

² Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

³ Mesure libre après l'assainissement (selon FACH 2955)

⁴ Dans les locaux intérieurs

⁵ Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux